



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70
(код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70
(код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14,
факс: (83147) 9-78-19, e-mail: OND-arzamas@mail.ru

г. Арзамас
(место составления акта)

«22» января 2019г.
(дата составления акта)

09 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Арзамас, 11 микрорайон, д. 12
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1 от 10 января 2019г. главного государственного инспектора г.
Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватова В.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.01.2019г. с 10ч. 00мин. по 22.01.2019г. 09 час. 00мин. Продолжительность 5 рабочих дней
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району - государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Создашов Евгений Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2» Суслова М.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены нарушения обязательных требований в области гражданской обороны:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:


(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: **выданное предписание № 2/1/1 от 30.01.2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности не выполнено, срок исполнения которого истек 25.12.2018 года.**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1	Несущие элементы здания, а именно: элементы перекрытий, которые участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре выполнены с переделом огнестойкости менее REI 15 - (деревянные конструкции, примененные для устройства настилов, увеличивающих площадь 2-го этажа, площадок, проступей эвакуационных лестниц со 2-го этажа и каркасов перекрытий над помещениями заменить на несгораемые с нулевым распространением пламени по поверхности).	Основание: ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 13, ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2013 п. 5.4.3; СНиП 21-01-97* п. 5.18*, табл. 4.	МАУ ДО «ДЮСШ №2» и ответственные должностные лица

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



**Начальник отделения ОНД и ПР
по г. Арзамас и Арзамасскому району
Создашов Е.В.**

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2» Суслова М.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» января 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Арзамас и Арзамасскому району

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: OND-arzamas@mail.ru

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

« 22 » января 2019г.

Директору МАУ ДО «ДЮСШ №2»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 1 главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору Блинохвотова В.В. от «10» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.17 ч.4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период с «16» января 2019 г. по « 22 » января 2019 г. проведена **внеплановая** (плановая) проверка Начальником отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району - государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Создашов Евгений Васильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МАУ ДО «ДЮСШ №2» Сусловой М.Н.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1	Несущие элементы здания, а именно: элементы перекрытий, которые участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре выполнены с пределом огнестойкости менее REI 15 - (деревянные конструкции, примененные для устройства настилов, увеличивающих площадь 2-го этажа, площадок, проступей эвакуационных лестниц со 2-го этажа и каркасов перекрытий над помещениями заменить на несгораемые с нулевым распространением пламени по поверхности).	Основание: ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 13, ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2013 п. 5.4.3; СНиП 21-01-97* п. 5.18*, табл. 4.	01.08.2019г.	
---	--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник отделения ОНД и ПР по
г. Арзамас и Арзамасскому району
Создашов Е.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«22» января 2019г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«22» января 2019г.




(должность, фамилия, инициалы)